proj. RE tablica n/t, IP40, II klasa izolacji



istn. YAKY4x25mm²

istn. złącze ZKP

Numer obwodu	RE/1	RE/2	RE/3	RE/4	RE/5	RE/6	RE/7	RE/8	RE/9	RE/10
Moc zainstal.[kW]	0,18	1,5	0,2	0,5	0,4	0,39	3,4	3,4	5,3	16,66
PRZEZNACZENIE	OŚWIETLENIE	GNIAZDA 230V OGÓLNE	GNIAZDO 230V GRZEJNIK POM.:0.1	GNIAZDO 230V GRZEJNIK POM.:0.2	GNIAZDO 230V GRZEJNIK POM.:0.3	GNIAZDO 230V GRZEJNIK POM.:0.4	GNIAZDO 230V PODGRZEWACZ POM.: 0.3	GNIAZDO 230V PODGRZEWACZ POM.: 0.4	GNIAZDO 230V PODGRZEWACZ POM.: 0.4	ZASILANIE TABLICY RG

OCHRONA DODATKOWA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE TN-C-S

NAZWA OBIEKTU	Budowa magazynu odpadów komunalnych i Adaptacja sterowni oczyszczalni na budynek socjalny		
ADRES OBIEKTU	Wisznice Kolonia, gm. Wisznice, nr geod. dz. 491/2		
TYTUŁ RYSUNKU	Tablica główna RE budynku socjalnego - schemat strukturalny		
SKALA ----	PROJEKTANT BRANŻA ELEKTRYCZNA	mgr inż. Zbigniew Porębski nr upr. bud. LUB/0038/POOE/14 spec. instalacyjna	
DATA MARZEC 2017	SPRAWDZAJĄCY BRANŻA ELEKTRYCZNA	mgr inż. Paweł Daniluk nr upr. bud. LUB/0291/POOE/13 spec. instalacyjna	
RYS. NR 1E			